

改修工事用

塗 装 仕 様 書

仕 様 : 国土交通省公共建築工事標準仕様書(平成31年版)

適 用 : クリヤラッカー塗り(CL) 7.5.2

適用範囲 : 木部 表 7.5.1

工 程	種 別		塗 料 そ の 他			塗付け量 (kg/m ²)
	A 種	B 種	規格番号	規 格 名 称	種 類	
素地調整	○(注)1		7.2.2による。			—
1 目止め	○	—	着色目止め剤			—
2 下塗り	○	○	JIS K 5533	ラッカー系シーラー	ウッドシーラー	0.10
3 中塗り	○	—	JIS K 5533	ラッカー系シーラー	サンジングシーラー	0.10
4 研磨紙ずり	○	○	研磨紙 P220~240			—
5 上塗り (1回目)	○	○	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	木材用クリヤラッカー	0.10
6 研磨紙ずり	○	—	研磨紙 P240~320			—
7 上塗り (2回目)	○	—	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	木材用クリヤラッカー	0.10
8 仕上げ塗り	○	○	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	木材用クリヤラッカー	0.09

(注)1.下地調整の種別は、塗料その他の欄による。

2.木地(生地)仕上げ(色なし仕上げ)の場合は、工程1を省略する。