

塗 装 仕 様 書

仕 様：国土交通省公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)

適 用：木材保護塗料塗り(WP) 7.13.2

適用範囲：木部 表 7.13.1

工 程	種 別		塗 料 そ の 他		塗 付 け 量 (kg/m ²)
	A種	B種	規格番号	規格名称	
下地調整	○ ^{(注)1}		7.2.2による。		—
1 下塗り	○	○	JASS 18 M-307	木材保護塗料	0.10 (0.06) ^{(注)3}
2 上塗り (1回目)	○	○	JASS 18 M-307	木材保護塗料	0.06 (0.06) ^{(注)3}
3 上塗り (2回目)	○	—	JASS 18 M-307	木材保護塗料	0.06 (0.04) ^{(注)3}

(注) 1. 下地調整の種別は、塗料その他の欄による。

2. JASS 18 M-307 は、日本建築学会材料規格である。

3. 塗装対象が新設木材の場合は、塗付け量を()内とする。

4. 新規に塗装する場合は、下地調整に代えて、素地ごしらえを 7.3.2 により行う。

木材保護塗料塗りは表7.13.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。